

Monica Andrén
Kungsbroplan 1 A Lgh 1601
112 27 STOCKHOLM

Tillstånd att inrätta avloppsanläggning med anslutning till infiltrationsanläggning

Fastighetsbeteckning: Ösby 2:26

Sökande: Monica Andrén

Fastighetsägare: samma som sökanden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2014-11-21 mottagit ansökan avseende tillstånd att inrätta avloppsanläggning. Ansökan avser avloppsanläggning för WC och BDT med fosforfällning och anslutning till infiltration.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja sökanden ovan tillstånd att för rubricerad fastighet inrätta en avloppsanläggning för WC- och BDT-vatten med fosforfällning och anslutning till infiltrationsanläggning.

För tillståndets giltighet gäller utöver uppgifterna i inkommen ansökan nedanstående:

- Avståndet mellan spridningsledning och högsta grund- eller markvattenyta eller berg ska vara minst 1 meter.
- Marken nedströms anläggningen ska vara tillräckligt genomsläpplig så att borttransport av det renade avloppsvattnet kan ske.
Infiltrationsanläggningens ska motsvara minst 30 kvm och förstärkas med 30 cm markbäddsand.
- Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska regelbundet besiktiga anläggningen och renovera denna vid behov fylla på fällningskemikalier.
- Slamavskiljarens lock ska placeras minst 10 cm över omgivande marknivå.



- Slamavskiljaren ska slamsugas av kommunens renhållningsentreprenör vid behov, dock minst en gång per år.
- Anläggningen ska placeras inom skapat servitutsområde.

Information

- Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum.
- Det åligger fastighetsägaren att se till att avloppsanläggningen inklusive infiltrationsbädd är placerad inom den egna fastigheten. I annat fall krävs servitut mellan er och berörd fastighetsägare.
- Nämnden har möjlighet att förbjuda fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att släppa ut avloppsvatten tills det att anläggningen är färdigställd.
- Anmälan om besiktning ska göras till miljöavdelningen i god tid före planerad återfyllnad.
- Vid besiktningen eller snarast därefter ska bifogad entreprenörsrapport överlämnas ifylld.
- En infiltrationsanläggnings reningsfunktion kan försämrats med tiden. Med ledning av detta an det i framtiden komma att ställas krav på kontroll av reningsfunktionen och att reningen eventuellt ska förbättras/återställas. För att anläggningen ska fungera tillfredsställande är det viktigt att anläggningen utförs fackmannamässigt, ovidkommande vatten inte kommer in i anläggningen, slamtömning utförs regelbundet och belastningen inte är onormalt stor.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2014-11-21 mottagit ansökan avseende tillstånd att inrätta avloppsanläggning. Ansökan avser avloppsanläggning för WC och BDT med fosforfällning och anslutning till infiltration. Provgropar är besiktigade av miljöavdelningen och marken består av sandig morän.



Motivering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att inrättandet är förenligt med miljöbalken. Om ovidkommande vatten inte tillåts belasta anläggningen och regelbunden tillsyn/skötsel utförs bedöms anläggningen inte påverka människors hälsa eller miljön negativt.

Inkomna synpunkter

Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.

Bestämmelser

Beslutet är meddelat med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Vallentuna kommun fastställda av fullmäktige 2012-09-24 § 87.


Avgift

Enligt Vallentunas kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2009-11-09 KF § 80 och senaste beslut om ändring av timtaxa 2013-12-16 KF § 160 är avgiften för tillstånd att inrätta ovanstående avloppsanläggning 9 960 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

(Enligt delegation, MSN 2012-01-10 §3)



Andreas Öryd
miljöinspektör

Exp:

Bifogas

Entreprenörsrapport

Delges

MSN

Akt





Entreprenörsrapport 1

Fastighet:.....Ägare

Adress:Postadress

Avlopp för: WC BDT

Om anläggningen är placerad på
annan fastighet än ovan, ange vilken:

Är anläggningen utförd enligt tillstånd?

Ja Nej

Anläggning

- Infiltration
- Markbädd
- Minireningsverk:
- Annat:

Infiltration/markbäddens totalyta (m²)

Spillvattenledning

Avloppsrör, typ: Pumpanläggning, typ

Larm på pump: Ja Nej

Spolbrunn: Ja Nej

Slamavskiljare/reningsverk

Fabrikat & typ:..... Våtvoly:

Typgodkänd Ja Nej

Förankring Ja Nej

FORTS.



000
000